キュプロサーモCTX使用上の注意事項

外面の疵・凹みへの配慮

外面の疵・凹みにより、継手のシール性が損なわれるおそれが有ります。下記のような取扱いはしないでください。

- 🚫釘・突起物・段差との接触
- ⚠開封時のカッターなどによる疵付け
- 🚫運搬時の手鈎の使用・引きずり・放り投げるなどの乱雑な取扱い
- ⚠車両・台車などでの運搬時のガタツキ・振動などによる角部などへの接触

🚫外面に疵・凹みなどがあった場合は、特に継手接続部分に使用しないで下さい。

🚫万一、座屈や折れが発生した場合は、その箇所を使用しないで下さい。

火気に関する注意

🚫樹脂部分は引火・変形するおそれが有ります。保管場所や施工場所では火気を使用しないでください。

直射日光に関する注意

⚠CTX本体樹脂部分は耐候性を有していません。継手部には必ず継手部保温材を用い、市販の遮光テープを巻いて保護してください。

🚫長期保管する場合は、CTX本体樹脂部分に直射日光が当たらないようにして下さい。

薬品・有機溶剤に関する注意

🚫下記例示の薬品、有機溶剤は、CTX本体樹脂部分を劣化させるおそれがあります。これらとの同一箇所での保管や、多量に接触、長時間接触させないで下さい。

- 薬 品: 防腐剤、防蟻剤、殺虫剤、除草剤など
- 有機溶剤: ベンゼン、アセトン、キシレン、トルエン、灯油、ガソリン、及びこれらを含む塗料・接着剤など （例）多量のマジックインキ、コーキング剤など
- 軟質塩化ビニルなど可塑材を含んだ材料

⚠継手挿し込み確認用マーキングには、必ず市販の三菱樹脂社製エクセルマーカーをご使用ください。

継手接続箇所への配慮

🚫継手は各サイズのCTXに適合した当社製継手を必ず使用してください。それ以外の継手はご使用にならないでください。

⚠各製品及び専用工具類は、指定作業方法に従った正しい取扱いをしてください。

⚠CTXの切断の際は、専用カッター（別売品）を使用し、斜め切りはしないでください。

🚫配管には必要に応じてあらかじめ補強・保護などの処置を施し、継手接続箇所に曲げ負荷が掛からないようにしてください。

🚫保管/運搬中や養生期間中はキャップなどで管端を保護し、CTX管端に異物を混入させないでください。

⚠継手に異常があった場合は、その継手の使用を中止し、販売店にご連絡ください。

使用条件について

温度条件について

🚫95℃を超える温度を発生する熱源機器へのご使用はできません。

🚫許容範囲を超えた温度が管に加わりますと、樹脂部分に影響することがあります。許容範囲を超えてのご使用はしないでください。

銅管の腐食について

⚠飲用水であっても、その使用条件や水質条件により極めて稀に銅管部分に腐食の生じる場合がございます。万一、腐食による漏洩が生じた場合でも、製品の異常ではございませんので、当社での責任は負いかねます。

凍結について

🚫CTXを凍結させないでください。

⚠凍結防止ヒーターなどをご使用の際は、熱源機器・ヒーター製品に付属の取扱説明書の指示内容に従って正しく施工ください。

🚫禁止事項　⚠注意事項

KMCT 株式会社コベルコ マテリアル銅管

東京営業室：〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル4F
TEL.03-5326-8314～15　FAX.03-5326-8349

大阪営業室：〒541-0052 大阪市中央区安土町3-2-14 サンキュウビルディング6F
TEL.06-4705-4522～23　FAX.06-4705-4541

秦野工場：〒257-0015 神奈川県秦野市平沢65
TEL.0463-82-3111　FAX.0463-83-1920

表示価格には消費税は含まれておりません。

注意

当カタログに記載された製品の仕様・性能等は、一般的な使用条件での標準的な数値です。当カタログに記載の使用条件を外れて使用され、人的・物的な損害が生じても、当社はその責を負いかねます。また、当カタログに記載製品の仕様・価格等は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

2010.7
10075000YS-TC